

Số : 47/TB-ĐLEL

EaH'Leo, ngày 18 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO LỊCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN

Điện lực EaH'leo- Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo **lịch tạm ngừng cung cấp điện Tuần 47/2024(từ 18/11 đến 24/11)** để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện cụ thể như sau:

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	Thời gian	
				Từ	Đến
Thứ 6 22/11/2024	ĐD476EHL(trước DCL476-7/111); ĐD476EHL(sau DCL476-7/134 đến trước MC476/153)	Điện lực EaHleo thao tác đóng/ cắt thiết bị trung áp	Xã EaRa(01 phần); thị trần (01 phần)	08h30	09h00
Thứ 6 22/11/2024	ĐD472EHL(trước DCL472/178A-1)	1. Điện lực EaHLeo thay xà, tăng dây khoảng trụ trụ 126- 1 đến 129(ĐD472EHL) mất an toàn, kết hợp kiểm tra nguồn đường dây 2. Điện lực EaHLeo kiểm tra nguồn đường dây, xử lý tồn tại, xử lý pha đất. TNDK TBA phụ tải T237E, T229E,MC481(ĐD472EHL)	Xã EaRa(01 phần)	08h30	16h30
	ĐD476EHL(sau 476-7/111 đến trước 476-7/134)				
Thứ 6 22/11/2024	ĐD476EHL(trước DCL476-7/111); ĐD476EHL(sau DCL476-7/134 đến trước MC476/153)	Điện lực EaHleo thao tác đóng/ cắt thiết bị trung áp	Xã EaRa(01 phần); thị trần (01 phần)	16h00	16h30
Thứ 6 22/11/2024	TBA T158E (ĐD475EHL)	Điện lực EaHLeo:TN CBM TBA phụ tải TBA T158E(ĐD475EHL)	Thôn 9 xã EaHiao	08h00	16h00

Ghi chú:

Để biết thêm thông tin về lịch cúp điện cũng như các vấn đề khác có liên quan, đề nghị quý Khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng, Tổng công ty Điện lực miền Trung theo số điện thoại: **19001909** để được giải đáp. Hoặc truy cập các Website sau để biết thêm chi tiết: <https://cskh.cpc.vn>. <https://daklak24h.com.vn/lichcupdien>. <https://eahleo.daklak.gov.vn/thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-6121.html>.

Nơi nhận:

- PTH(Gửi Đài TTTH Huyện EaH'leo);
(Cổng thông tin huyện EaH'leo);
- PKD(thực hiện thông báo KH).
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phó Giám đốc

Phụ lục chi tiết kèm theo thông báo
HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI
ĐIỆN PHÂN PHỐI TUẦN TUẦN 47 /2024

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	K/Hàng M/Điện	Thời gian	
					Từ	Đến
Thứ Sáu 22/11/24	ĐD476EHL(trước DCL476-7/111); ĐD476EHL(sau DCL476-7/134 đến trước MC476/153)	Điện lực EaHleo thao tác đóng/ cắt thiết bị trung áp	T206E(ĐD476EHL) - IH530206 (1 KH) T220E(ĐD476EHL) - IH530220 (1 KH) T227E(ĐD476EHL) - IC530227 (169 KH) T257E(ĐD476EHL) - IH530257 (1 KH) T308E(ĐD476EHL) - IC530308 (101 KH) T358E(ĐD476EHL) - IC530358 (207 KH) T391E(ĐD476EHL) - IC530391 (141 KH) T392E(ĐD476EHL) - IC530392 (61 KH) T408E(ĐD476EHL) - IC530408 (113 KH) T429E(ĐD476EHL) - IH530429 (0 KH) T52E(ĐD476EHL) - IC530052 (196 KH) T54E(ĐD476EHL) - IC530054 (221 KH) T55E(ĐD476EHL) - IH530055 (2 KH) T56E(ĐD476EHL) - IH530056 (1 KH) T58E(ĐD476EHL) - IC530058 (307 KH)	1522	08h30	09h00
Thứ Sáu 22/11/24	ĐD472EHL(trước DCL472/178A-1)	1. Điện lực EaHleo thay xà, tăng dây khoảng trụ trụ 126-1 đến 129(ĐD472EHL) mất an toàn, kết hợp kiểm tra nguội đường dây 2. Điện lực EaHleo kiểm tra nguội đường dây, xử lý tồn tại, xử lý pha đất. TNĐK TBA phụ tải T237E, T229E,,MC481(ĐD472EHL)	T102E(ĐD472EHL) - IH510102 (2 KH) T123E(ĐD472EHL) - IC530123 (345 KH) T140E(ĐD472EHL) - IH530140 (1 KH) T190E(ĐD472EHL) - IH530190 (1 KH) T228E(ĐD472EHL) - IC530228 (119 KH) T229E(ĐD472EHL) - IC530229 (305 KH) T237E(ĐD472EHL) - IC530237 (120 KH) T247E(ĐD472EHL) - IC530247 (317 KH) T328E(ĐD472EHL) - IC530328 (303 KH) T45E(ĐD472EHL) - IH530045 (1 KH) T53E(ĐD472EHL) - IC530053 (361 KH) T60E(ĐD472EHL) - IC530060 (202 KH) T61E(ĐD472EHL) - IC530061 (159 KH) T85E(ĐD472EHL) - IH530085 (1 KH)	2237	08h30	16h30
	ĐD476EHL(sau 476-7/111 đến trước 476-7/134)		T220E(ĐD476EHL) - IH530220 (1 KH) T227E(ĐD476EHL) - IC530227 (169 KH) T257E(ĐD476EHL) - IH530257 (1 KH) T308E(ĐD476EHL) - IC530308 (101 KH) T358E(ĐD476EHL) - IC530358 (207 KH) T391E(ĐD476EHL) - IC530391 (141 KH) T392E(ĐD476EHL) - IC530392 (61 KH) T408E(ĐD476EHL) - IC530408 (113 KH) T429E(ĐD476EHL) - IH530429 (0 KH) T52E(ĐD476EHL) - IC530052 (196 KH) T54E(ĐD476EHL) - IC530054 (221 KH) T55E(ĐD476EHL) - IH530055 (2 KH) T56E(ĐD476EHL) - IH530056 (1 KH) T58E(ĐD476EHL) - IC530058 (307 K) T313E(ĐD476EHL) - IC530313 (376 KH) T59E(ĐD476EHL) - IC530059 (461 KH)H)	837		
Thứ Sáu 22/11/24	ĐD476EHL(trước DCL476-7/111); ĐD476EHL(sau DCL476-7/134 đến trước MC476/153)	Điện lực EaHleo thao tác đóng/ cắt thiết bị trung áp	T220E(ĐD476EHL) - IH530220 (1 KH) T227E(ĐD476EHL) - IC530227 (169 KH) T257E(ĐD476EHL) - IH530257 (1 KH) T308E(ĐD476EHL) - IC530308 (101 KH) T358E(ĐD476EHL) - IC530358 (207 KH) T391E(ĐD476EHL) - IC530391 (141 KH) T392E(ĐD476EHL) - IC530392 (61 KH) T408E(ĐD476EHL) - IC530408 (113 KH) T429E(ĐD476EHL) - IH530429 (0 KH) T52E(ĐD476EHL) - IC530052 (196 KH) T54E(ĐD476EHL) - IC530054 (221 KH) T55E(ĐD476EHL) - IH530055 (2 KH) T56E(ĐD476EHL) - IH530056 (1 KH) T58E(ĐD476EHL) - IC530058 (307 K) T313E(ĐD476EHL) - IC530313 (376 KH) T59E(ĐD476EHL) - IC530059 (461 KH)H)	1522	16h00	16h30

Ngày Thứ	Tên Phân đoạn	Nội dung công tác	Khu vực mất điện	K/Hàng M/Điện	Thời gian	
					Từ	Đến
Thứ Sáu 22/11/24	TBA T158E	Điện lực EaHLeo:TN CBM TBA phụ tải TBA T158E(ĐD475EHL)	T158E(ĐD475EHL) - IC330158 (60 KH)	60	08h00	16h00